



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

E-mail: ugpnkbr@mail.ru, www.ugpnkbr.ru. тел.: – 8(8662) 96-11-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Баксан и Баксанскому району

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 4-10-48, факс: 2-17-20, E-mail: ugpnkbr7@mail.ru

с.п. Исламей

(место составления акта)

« 19 »

сентября

2017 г.

(дата составления акта)

« 14 »

час.

« 00 »

мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 32

По адресу/адресам: КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, ул. Надречная, 98

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Баксана и

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Баксанского района по пожарному надзору Афаунова Нургали Хажмухамедовича

№ 32 от 25.08.2017

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного образовательного учреждения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Исламей»

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксан и

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Баксанскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хупсергенова М.М.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

28.08.2017, 11:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Баксана и Баксанского
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
района по пожарному надзору Емзешев Алим Мухамедович
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций
При проведении проверки присутствовали: Хупсергенова Мадина Мартиновна,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),

директор МКОУ СОШ № 4 с.п. Исламей

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией, ст. 83 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Имеющиеся в учреждении поэтажные план - схемы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют требованиям ГОСТ-Р 12.2.143-2009, п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ППР РФ).
3. Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки, п. 61 ППР РФ.


•выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

•выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____ Протокол об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора МКОУ СОШ № 4 с.п. Исламей
Хупсергеновой М.М.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Баксана и
Баксанского района по пожарному надзору



Емзешев А.М.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МКОУ СОШ № 4 с.п. Исламей
Хупсергенова Мадина Мартиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(Подпись)

« 19 » _____ сентября _____ 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера e-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, e-mail: ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/01/31

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Исламей»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Хуссергеновой Мадине Мартиновне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора

г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 25.08.2017 № 32,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час.
00 мин. 15.09.2017 по 14 ч. 00 мин. 19.09.2017 проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Емзешевым Алимом Мухамедовичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МКОУ «СОШ № 4 с.п. Исламей»,

расположенного по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Исламей, ул. Надречная, 98

совместно с

директором МКОУ «СОШ № 4 с.п. Исламей» Хуссергеновой М.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2017	
2.	Имеющиеся в учреждении поэтажные план - схемы эвакуации людей на случай возникновения пожара привести в соответствии требованиям ГОСТ-Р 12.2.143-2009	п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.12.2017	
3.	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.12.2017	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору капитан внутренней службы

Емзешев Алим Мухамедович



« 19 » 09 20 12 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МКОУ «СОШ № 4 с.п. Исламей»

(должность, фамилия, инициалы)

Хупсерганова Мадина Мартиновна

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору